

Land	L-Nr.	Zeit	Becken	Optik Wasser	Cl frei	Cl ges	Cl geb <=0,35	pH	LF max. 1,6 x TW	TW	T ist
AT	741	7:00:00	FB	n. g.	0,35	0,46	0,11	7,23	2.086	265	28,3
AT	740	7:00:00	HB	n. g.	0,20	0,40	0,20	7,15	2.100	265	27,9
AT	742	7:00:00	INWI	n. g.	0,46	0,60	0,14	7,72	344	265	30,5
AT	752	7:00:00	HB Baby	n. g.	0,38	0,56	0,18	7,31	960	390	28,0
DE	755	7:00:00	HB Familie	n. g.	0,39	0,70	0,31	7,20	690	303	28,0
DE	916	7:00:00	HB	n. g.	0,04	0,53	0,49	7,05	1.232	209	27,1
DE	917	7:00:00	INWI	n. g.	0,21	0,72	0,51	6,88	302	209	29,1
AT	604	7:10:00	FB	n. g.	0,12	0,19	0,07	7,37	488	220	27,0
AT	603	7:10:00	HB	n. g.	0,33	0,41	0,08	7,57	488	220	27,5
AT	622	7:10:00	FB Kanal	n. g.	0,33	0,40	0,07	7,32	2.845	225	29,0
AT	621	7:10:00	FB SOLE	n. g.	0,16	0,34	0,18	7,51	HIGH	225	28,5
AT	623	7:10:00	HB SOLE groß	n. g.	0,17	0,23	0,06	7,46	HIGH	225	30,0
AT	624	7:10:00	INWI SOLE	n. g.	0,38	0,42	0,04	7,47	HIGH	225	30,5
AT	753	7:10:00	HB	n. g.	0,20	0,30	0,10	7,21	576	390	28,0
AT	754	7:15:00	FB	n. g.	0,35	0,49	0,14	8,01	568	390	31,0
AT	763	7:15:00	HB	n. g.	0,16	0,42	0,26	7,25	375	190	27,5
AT	762	7:15:00	INWI Hallenbad	n. g.	LOW	0,38	0,38	7,22	285	190	30,5
AT	761	7:15:00	INWI Ruheraum	n. g.	0,02	0,27	0,25	7,08	770	190	30,9
DE	799	7:15:00	HB	n. g.	0,22	0,74	0,52	7,11	223	76	27,1
DE	800	7:15:00	INWI	n. g.	0,21	0,90	0,69	7,13	224	80	28,8
AT	894	7:15:00	FB THERMAL	n. g.	0,21	0,64	0,43	7,24	2.259	416	29,9
AT	893	7:15:00	HB THERMAL	n. g.	0,03	0,35	0,32	7,22	2.256	416	31,0
AT	929	7:15:00	FB	n. g.	LOW	0,32	0,32	7,20	1.708	385	25,5
AT	930	7:15:00	HB	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,13	875	385	26,8
AT	956	7:15:00	FB THERMAL	n. g.	0,19	0,57	0,38	7,68	3.100	440	-
AT	959	7:15:00	HB Kinder	n. g.	0,02	0,25	0,23	7,34	2.200	440	-
AT	958	7:15:00	HB klein	n. g.	0,33	0,71	0,38	7,52	600	440	-
AT	957	7:15:00	HB THERMAL groß	n. g.	0,25	0,41	0,16	7,70	3.100	440	-
AT	826	7:20:00	AUWI	n. g.	0,21	0,55	0,34	7,32	779	160	29,3
AT	825	7:20:00	HB SOLE	n. g.	0,33	0,55	0,22	7,15	k. A.	k. A.	-
AT	501	7:30:00	HB	n. g.	0,58	1,03	0,45	7,21	780	310	27,0
AT	576	7:30:00	FB THERMAL klein Vulcano	n. g.	0,54	1,17	0,63	8,07	3.580	440	31,0
AT	575	7:30:00	FB THERMAL Vulcano	n. g.	0,06	0,18	0,12	8,28	3.999	440	31,0
AT	574	7:30:00	HB klein	n. g.	0,30	0,75	0,45	7,44	1.450	440	28,5
AT	815	7:30:00	FB	n. g.	0,12	0,38	0,26	7,44	1.428	482	26,4
AT	816	7:30:00	FB SOLE	n. g.	0,04	0,32	0,28	7,48	k. A.	k. A.	-
AT	845	7:30:00	FB Familie	n. g.	0,30	0,85	0,55	7,17	211	133	26,8
AT	844	7:30:00	HB Familie	n. g.	0,12	0,46	0,34	7,05	197	133	27,2
DE	1.030	7:30:00	FB THERMAL	n. g.	0,12	0,25	0,13	7,10	2.950	865	-
AT	1.063	7:30:00	FB THERMAL	n. g.	0,51	0,61	0,10	7,03	780	310	-
DE	1.031	7:30:00	HB THERMAL	n. g.	0,04	0,47	0,43	7,18	2.340	865	-
AT	1.062	7:30:00	HB THERMAL	n. g.	0,47	0,61	0,14	7,09	453	310	-
DE	792	7:35:00	AUWI	n. g.	0,04	0,58	0,54	6,63	573	141	27,9
DE	791	7:35:00	HB	n. g.	LOW	0,53	0,53	6,63	197	141	26,1
AT	793	7:40:00	FB	n. g.	0,16	0,43	0,27	7,15	480	380	27,0
AT	794	7:40:00	HB	n. g.	0,21	0,51	0,30	7,03	730	380	29,0
DE	967	7:40:00	HB	n. g.	0,27	0,69	0,42	7,41	2.160	550	29,0
DE	777	7:41:00	HB	n. g.	0,01	0,09	0,08	7,04	1.029	350	28,1
AT	568	7:45:00	FB	n. g.	0,35	0,80	0,45	7,45	660	405	23,0
AT	566	7:45:00	HB	n. g.	0,22	0,57	0,35	7,20	400	405	22,3
AT	567	7:45:00	HB klein	n. g.	0,30	0,64	0,34	7,43	660	405	23,0
AT	605	7:45:00	HB Baby	n. g.	LOW	0,09	0,09	7,18	480	220	26,5
DE	802	7:45:00	FB Dach	n. g.	0,22	0,44	0,22	7,20	320	90	21,2
DE	801	7:45:00	TB außen	n. g.	0,18	0,51	0,33	k. A.	146	90	22,7
AT	898	7:45:00	FB	n. g.	0,06	0,37	0,31	7,12	2.430	151	28,4
AT	899	7:45:00	HB	n. g.	0,30	1,45	1,15	LOW	1.564	151	28,9
AT	931	7:45:00	INWI	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,32	599	385	31,5
AT	936	7:45:00	FB	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	6,89	1.150	281	28,0
AT	935	7:45:00	HB	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	6,86	1.139	281	26,1
DE	783	7:49:00	HB	n. g.	0,07	0,41	0,34	6,61	550	171	24,0
DE	784	7:49:00	INWI	n. g.	0,04	1,23	1,19	6,81	517	171	27,6
AT	859	7:50:00	FB	n. g.	0,23	0,60	0,37	7,20	252	282	27,0
AT	860	7:50:00	HB	n. g.	LOW	0,05	0,05	7,30	660	282	27,5
AT	858	7:50:00	INWI	n. g.	0,28	0,85	0,57	7,44	433	282	30,2
AT	866	7:50:00	AUWI	n. g.	0,27	0,70	0,43	7,60	364	349	30,5
AT	867	7:50:00	HB	n. g.	0,07	0,41	0,34	7,35	699	349	28,9
AT	881	7:50:00	AUWI	n. g.	0,34	1,28	0,94	6,93	334	170	29,5
AT	882	7:50:00	FB	n. g.	0,07	0,85	0,78	6,99	354	170	28,0
AT	828	7:50:00	FB	n. g.	0,09	0,32	0,23	LOW	897	160	26,8
AT	827	7:50:00	INWI Familie	n. g.	0,20	0,53	0,33	7,28	779	160	35,6
AT	461	7:51:00	HB	n. g.	0,56	0,67	0,11	7,27	524	259	24,2
AT	474	7:55:00	HB	n. g.	0,41	1,25	0,84	6,59	664	184	26,4
DE	780	7:59:00	HB	n. g.	0,30	0,58	0,28	7,66	291	152	25,0
AT	475	8:00:00	HB	n. g.	0,53	0,88	0,35	7,13	343	184	29,1
AT	483	8:00:00	HB	n. g.	0,47	0,74	0,27	6,80	2.904	288	27,5
DE	600	8:00:00	HB	n. g.	0,04	0,73	0,69	6,63	1.480	156	27,5
AT	765	8:00:00	AUWI	n. g.	0,21	0,36	0,15	7,26	781	190	31,5

Land	L-Nr.	Zeit	Becken	Optik Wasser	Cl frei	Cl ges	Cl geb <=0,35	pH	LF max. 1,6 x TW	TW	T ist
AT	764	8:00:00	FB	n. g.	0,25	0,41	0,16	7,50	250	190	28,5
AT	817	8:00:00	HB	n. g.	0,11	0,32	0,21	7,13	553	482	26,4
AT	818	8:00:00	INWI	n. g.	0,13	0,46	0,33	6,67	794	482	27,5
AT	905	8:00:00	FB	n. g.	0,63	0,84	0,21	7,00	1.568	337	27,8
AT	906	8:00:00	FB SOLE	n. g.	0,90	2,37	1,47	7,51	k. A.	k. A.	-
AT	834	8:00:00	FB	n. g.	0,05	0,62	0,57	6,67	768	340	27,7
AT	833	8:00:00	HB	n. g.	0,23	0,79	0,56	6,75	770	340	27,3
AT	847	8:00:00	FB SOLE	n. g.	0,34	0,98	0,64	LOW	k. A.	k. A.	-
AT	846	8:00:00	HB	n. g.	0,19	0,67	0,48	7,35	183	133	27,8
AT	853	8:00:00	AUWI SOLE	n. g.	0,05	0,19	0,14	7,20	k. A.	k. A.	-
AT	852	8:00:00	FB	n. g.	0,13	0,47	0,34	6,67	732	270	25,9
AT	912	8:00:00	FB	n. g.	0,36	0,39	0,03	6,85	918	314	29,1
AT	911	8:00:00	HB	n. g.	0,33	0,72	0,39	6,99	918	314	28,2
AT	923	8:00:00	AUWI	n. g.	0,06	0,60	0,54	6,80	2.460	349	29,8
AT	922	8:00:00	TB außen	n. g.	0,10	0,44	0,34	k. A.	482	349	23,0
AT	939	8:00:00	HB	n. g.	0,11	0,23	0,12	6,61	940	185	27,2
DE	964	8:00:00	FB	n. g.	0,07	0,24	0,17	7,20	991	560	28,0
DE	965	8:00:00	INWI	n. g.	0,18	0,34	0,16	6,73	1.435	560	29,0
AT	970	8:00:00	HB	n. g.	0,28	0,64	0,36	7,11	450	350	29,0
AT	971	8:00:00	INWI Sauna	n. g.	0,28	0,56	0,28	7,03	360	350	31,0
AT	976	8:00:00	FB	n. g.	0,36	0,63	0,27	7,20	260	190	25,0
AT	977	8:00:00	HB neu	n. g.	0,02	0,40	0,38	6,92	700	190	28,0
DE	770	8:01:00	AUWI	n. g.	0,03	0,29	0,26	7,04	2.000	334	27,9
DE	771	8:01:00	FB SOLE	n. g.	0,55	0,69	0,14	7,31	689	334	27,6
DE	773	8:01:00	FB Sport	n. g.	0,82	0,96	0,14	7,27	942	334	26,7
DE	772	8:01:00	HB	n. g.	0,67	0,78	0,11	7,35	663	334	31,0
DE	809	8:05:00	HB	n. g.	0,08	0,39	0,31	7,02	670	670	25,8
DE	810	8:05:00	INWI	n. g.	0,16	0,70	0,54	7,25	641	670	28,9
DE	806	8:05:00	FB THERMAL	n. g.	0,16	0,40	0,24	7,48	2.505	863	27,2
DE	805	8:05:00	HB	n. g.	0,02	0,28	0,26	7,56	2.252	863	27,0
AT	886	8:05:00	HB	n. g.	0,84	1,49	0,65	7,05	2.959	448	26,5
AT	937	8:10:00	INWI	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,12	476	281	30,9
AT	945	8:10:00	FB	n. g.	0,08	0,21	0,13	7,17	317	191	28,0
AT	946	8:10:00	HB	n. g.	0,20	0,43	0,23	7,23	340	191	30,5
DE	1.035	8:10:00	HB	n. g.	0,08	0,57	0,49	7,33	490	406	-
AT	607	8:15:00	HB	n. g.	0,50	0,61	0,11	7,08	975	165	28,0
AT	608	8:15:00	INWI Sauna	n. g.	0,01	0,49	0,48	7,17	550	165	27,0
AT	837	8:15:00	AUWI	n. g.	0,04	0,46	0,42	7,14	702	365	28,5
AT	838	8:15:00	HB	n. g.	0,18	0,47	0,29	7,16	618	206	27,1
DE	1.018	8:15:00	FB	n. g.	0,45	0,55	0,10	7,27	721	94	-
DE	1.001	8:15:00	HB	n. g.	0,54	0,70	0,16	7,30	2.756	67	-
DE	1.016	8:15:00	HB	n. g.	0,36	0,47	0,11	7,05	640	94	-
DE	1.000	8:15:00	INWI	n. g.	0,20	0,66	0,46	7,14	1.168	67	-
DE	1.017	8:15:00	INWI	n. g.	0,55	0,72	0,17	7,38	614	94	-
AT	869	8:20:00	FB Sauna	n. g.	0,19	0,50	0,31	7,53	569	349	24,9
AT	868	8:20:00	FB SOLE	n. g.	0,33	0,68	0,35	7,20	k. A.	k. A.	-
AT	829	8:20:00	HB	n. g.	0,19	0,43	0,24	7,36	890	160	27,0
AT	830	8:20:00	TB innen	n. g.	0,16	0,40	0,24	k. A.	504	160	23,8
AT	908	8:20:00	HB	n. g.	0,31	0,98	0,67	7,28	611	337	29,1
AT	907	8:20:00	INWI	n. g.	0,51	1,39	0,88	7,46	561	337	30,8
AT	848	8:20:00	INWI	n. g.	0,04	0,17	0,13	7,35	274	133	26,0
DE	966	8:20:00	HB	n. g.	0,14	0,57	0,43	7,00	2.844	560	17,3
AT	462	8:30:00	HB	n. g.	0,18	0,53	0,35	7,73	297	270	24,1
AT	463	8:30:00	HB	n. g.	0,02	0,58	0,56	7,61	922	270	24,0
AT	540	8:30:00	HB	n. g.	0,28	0,56	0,28	7,03	760	490	27,5
DE	602	8:30:00	HB	n. g.	0,23	0,35	0,12	7,28	657	483	26,5
AT	626	8:30:00	FB SOLE Kinder	n. g.	0,29	0,40	0,11	7,14	2.810	225	-
AT	625	8:30:00	HB SOLE Kinder	n. g.	0,43	0,53	0,10	7,43	2.830	225	29,0
AT	874	8:30:00	HB	n. g.	0,17	0,70	0,53	7,23	271	290	26,9
AT	875	8:30:00	INWI	n. g.	0,23	1,96	1,73	6,67	647	290	29,4
AT	883	8:30:00	HB	n. g.	0,60	1,14	0,54	7,13	348	170	29,8
AT	884	8:30:00	INWI Grotte	n. g.	0,52	0,59	0,07	7,44	320	170	30,7
AT	854	8:30:00	HB	n. g.	0,29	0,80	0,51	6,77	380	270	27,6
DE	991	8:30:00	HB	n. g.	0,26	0,30	0,04	7,20	1.363	580	-
AT	1.060	8:30:00	HB	n. g.	0,79	0,92	0,13	7,00	915	316	-
AT	1.052	8:30:00	HB Kinder	n. g.	0,22	0,66	0,44	7,52	k. A.	k. A.	-
AT	1.033	8:30:00	HB THERMAL groß	n. g.	0,26	0,43	0,17	7,63	2.800	450	-
AT	1.053	8:35:00	HB	n. g.	0,75	0,99	0,24	7,05	k. A.	k. A.	-
DE	588	8:40:00	HB	n. g.	0,05	0,36	0,31	6,98	2.854	645	27,5
DE	787	8:43:00	HB	n. g.	0,98	1,43	0,45	7,20	24	315	25,7
DE	788	8:43:00	INWI	n. g.	0,02	0,78	0,76	7,13	670	316	28,4
AT	870	8:45:00	FB	n. g.	0,37	0,85	0,48	7,42	1.084	349	27,0
DE	1.049	8:45:00	FB oben	n. g.	0,23	0,30	0,07	6,90	k. A.	k. A.	-
DE	1.008	8:45:00	HB	n. g.	0,40	0,69	0,29	7,14	2.677	357	-
DE	1.050	8:45:00	HB Familie	n. g.	0,33	0,75	0,42	7,46	k. A.	k. A.	-
DE	1.043	8:50:00	HB alt	n. g.	0,25	0,37	0,12	6,84	781	257	-
DE	1.042	8:50:00	HB neu	n. g.	0,31	0,44	0,13	6,70	1.405	257	-

Land	L-Nr.	Zeit	Becken	Optik Wasser	Cl frei	Cl ges	Cl geb <=0,35	pH	LF max. 1,6 x TW	TW	T ist
AT	617	9:00:00	HB groß	n. g.	0,04	0,79	0,75	7,24	2.531	555	27,0
AT	618	9:00:00	INWI groß	n. g.	0,38	0,74	0,36	7,54	1.346	555	28,0
AT	619	9:00:00	INWI klein	n. g.	0,08	0,93	0,85	7,04	1.632	555	27,5
AT	876	9:00:00	FB	n. g.	0,11	0,39	0,28	7,48	576	211	25,8
AT	924	9:00:00	HB	n. g.	0,07	0,38	0,31	7,05	2.302	349	25,1
AT	925	9:00:00	INWI	n. g.	0,54	1,54	1,00	7,15	2.472	349	29,6
AT	973	9:00:00	FB THERMAL	n. g.	0,02	0,40	0,38	7,27	370	210	28,0
AT	974	9:00:00	HB THERMAL	n. g.	0,27	0,52	0,25	7,16	550	210	29,0
AT	978	9:00:00	FB	n. g.	0,26	0,54	0,28	7,34	280	260	27,0
AT	979	9:00:00	HB	n. g.	0,60	1,07	0,47	7,46	320	260	30,0
AT	1.056	9:00:00	HB	n. g.	0,12	0,28	0,16	7,09	799	370	-
AT	1.057	9:05:00	FB	n. g.	0,35	0,44	0,09	7,48	778	370	-
DE	593	9:10:00	HB SOLE groß	n. g.	0,19	0,55	0,36	7,62	HIGH	524	27,0
DE	592	9:10:00	INWI SOLE	n. g.	0,45	0,77	0,32	7,13	HIGH	524	29,0
AT	606	9:10:00	HB	n. g.	LOW	0,20	0,20	7,57	565	218	27,5
AT	1.058	9:10:00	HB Kinder	n. g.	0,19	0,47	0,28	7,24	494	370	-
DE	1.038	9:15:00	HB	n. g.	0,44	0,80	0,36	7,27	3.999	332	-
DE	1.039	9:15:00	INWI	n. g.	3,27	4,37	1,10	7,88	3.999	332	-
AT	494	9:30:00	HB	n. g.	0,49	1,31	0,82	6,90	1.370	441	27,3
DE	590	9:30:00	FB	n. g.	0,31	0,41	0,10	7,31	2.307	756	25,5
DE	589	9:30:00	HB	n. g.	0,66	1,82	1,16	7,02	2.396	756	25,5
DE	594	9:30:00	FB	n. g.	0,25	0,31	0,06	7,35	1.450	434	28,0
DE	595	9:30:00	INWI groß	n. g.	0,29	0,39	0,10	7,35	1.372	434	28,0
AT	636	9:30:00	FB Erwachsene	n. g.	0,22	0,40	0,18	7,05	1.008	890	29,5
AT	634	9:30:00	FB Kinder groß	n. g.	0,04	0,40	0,36	7,40	923	890	29,0
AT	635	9:30:00	HB Erwachsene	n. g.	0,24	0,53	0,29	7,01	820	890	29,0
AT	633	9:30:00	HB Kinder groß	n. g.	0,85	1,14	0,29	7,43	940	890	29,0
DE	995	9:30:00	FB	n. g.	0,29	0,40	0,11	7,32	3.999	398	-
DE	993	9:30:00	HB	n. g.	0,49	0,55	0,06	7,41	1.006	398	-
DE	994	9:30:00	INWI	n. g.	0,37	0,46	0,09	7,21	1.248	398	-
DE	1.045	9:40:00	FB	n. g.	0,13	0,38	0,25	7,00	1.990	460	-
AT	620	9:45:00	FB	n. g.	LOW	0,05	0,05	7,57	490	555	22,0
AT	537	9:50:00	FB	n. g.	0,34	0,44	0,10	7,20	1.060	200	28,0
AT	538	9:50:00	HB	n. g.	0,25	0,45	0,20	7,12	1.070	200	27,0
DE	457	10:00:00	HB	n. g.	0,06	0,37	0,31	7,29	1.335	403	25,7
AT	523	10:00:00	FB	n. g.	0,49	0,83	0,34	7,66	1.400	455	27,8
AT	524	10:00:00	FB THERMAL	n. g.	0,09	0,11	0,02	7,29	2.200	455	29,5
AT	522	10:00:00	INWI	n. g.	0,48	0,78	0,30	7,19	2.300	455	25,5
AT	975	10:00:00	HB	n. g.	0,22	0,51	0,29	7,41	244	200	-
DE	775	10:03:00	INWI Sauna	n. g.	0,54	0,64	0,10	7,37	661	334	27,8
DE	774	10:03:00	TB innen	n. g.	LOW	LOW	LOW	k. A.	176	334	17,4
DE	601	10:10:00	HB	n. g.	0,22	0,51	0,29	7,53	653	70	27,0
AT	940	10:10:00	HB	n. g.	0,11	0,44	0,33	7,47	280	171	-
AT	941	10:10:00	INWI	n. g.	0,31	0,71	0,40	7,52	242	171	-
DE	597	10:15:00	FB	n. g.	0,10	0,19	0,09	7,27	1.950	227	28,0
DE	596	10:15:00	INWI klein	n. g.	0,04	0,73	0,69	7,24	1.158	227	29,0
AT	647	10:15:00	AUWI groß Therme	n. g.	0,85	0,91	0,06	7,93	1.103	560	29,0
AT	648	10:15:00	HB Therme	n. g.	0,62	0,67	0,05	7,81	865	560	29,5
AT	649	10:15:00	INWI Thermensauna	n. g.	0,27	0,41	0,14	7,99	880	560	27,5
AT	638	10:30:00	AUWI	n. g.	0,29	0,50	0,21	7,19	995	890	30,0
AT	637	10:30:00	FB Hotel	n. g.	0,32	0,54	0,22	7,24	908	890	32,0
DE	654	10:30:00	FB	n. g.	0,01	0,13	0,12	7,27	1.506	370	-
DE	653	10:30:00	HB	n. g.	0,11	0,22	0,11	7,40	1.516	370	-
AT	659	10:30:00	FB	n. g.	0,39	1,09	0,70	7,82	522	514	28,6
AT	658	10:30:00	HB	n. g.	0,05	0,22	0,17	7,64	2.436	514	27,5
AT	660	10:30:00	INWI	n. g.	0,08	0,33	0,25	7,73	2.670	514	28,2
AT	972	10:30:00	HB	n. g.	LOW	0,04	0,04	LOW	1.500	415	25,0
AT	1.023	10:30:00	FB	n. g.	0,36	0,48	0,12	7,05	618	128	-
AT	1.025	10:30:00	FB	n. g.	0,03	0,06	0,03	6,96	164	128	-
DE	990	10:30:00	HB	n. g.	0,28	0,57	0,29	7,79	772	632	-
AT	1.024	10:30:00	HB	n. g.	HIGH	HIGH	HIGH	8,27	232	128	-
AT	609	10:40:00	HB	n. g.	0,04	0,20	0,16	7,05	920	30	27,0
DE	599	10:45:00	HB	n. g.	0,37	0,53	0,16	7,25	458	227	27,0
DE	598	10:45:00	INWI groß	n. g.	0,30	0,94	0,64	7,52	741	227	27,0
AT	497	10:50:00	FB	sehr trüb	0,94	1,09	0,15	7,43	500	390	-
AT	496	10:50:00	HB alt	trüb	0,60	0,87	0,27	6,60	480	390	25,7
AT	495	10:50:00	HB neu	n. g.	0,16	0,80	0,64	7,58	533	390	27,8
DE	452	10:55:00	FB Sauna	n. g.	0,21	0,46	0,25	7,12	1.002	627	21,3
DE	451	10:55:00	HB	n. g.	0,04	0,14	0,10	6,86	1.500	627	24,8
DE	456	11:00:00	FB Dach	n. g.	0,16	0,26	0,10	7,11	3.880	707	27,1
AT	460	11:00:00	HB	n. g.	0,16	0,39	0,23	7,05	503	356	25,2
AT	516	11:00:00	FB	n. g.	0,66	1,21	0,55	8,13	1.900	422	30,3
AT	517	11:00:00	FB	n. g.	0,34	0,59	0,25	8,34	1.940	422	28,2
AT	518	11:00:00	FB Sport	n. g.	0,26	0,42	0,16	8,30	1.900	422	25,0
AT	515	11:00:00	HB	n. g.	0,26	0,40	0,14	8,38	2.140	422	32,0
AT	526	11:00:00	AUWI	n. g.	0,31	0,47	0,16	7,31	3.999	455	28,7
AT	527	11:00:00	FB Sport	n. g.	0,51	1,01	0,50	7,37	3.200	455	27,5

Land	L-Nr.	Zeit	Becken	Optik Wasser	Cl frei	Cl ges	Cl geb <=0,35	pH	LF max. 1,6 x TW	TW	T ist
AT	525	11:00:00	HB THERMAL	n. g.	0,44	0,82	0,38	7,42	2.500	455	29,0
DE	585	11:00:00	FB	n. g.	0,34	0,42	0,08	7,15	2.117	570	27,0
DE	586	11:00:00	HB	n. g.	0,24	0,30	0,06	7,20	2.400	570	26,0
AT	650	11:00:00	HB Hotel	n. g.	0,67	0,81	0,14	7,50	920	560	28,5
AT	661	11:00:00	TB	n. g.	1,07	2,25	1,18	k. A.	480	514	18,8
DE	684	11:00:00	HB groß	n. g.	0,12	0,36	0,24	7,29	2.230	736	28,6
DE	685	11:00:00	TB	n. g.	<b>LOW</b>	<b>LOW</b>	<b>LOW</b>	k. A.	736	736	22,3
DE	693	11:00:00	AUWI	n. g.	0,35	0,88	0,53	7,45	1.120	768	27,5
DE	692	11:00:00	FB Dach	n. g.	0,13	0,31	0,18	7,34	3.580	768	25,4
DE	694	11:00:00	HB	n. g.	0,08	0,48	0,40	7,30	2.410	768	25,9
AT	732	11:00:00	AUWI Sauna	n. g.	1,10	2,39	1,29	7,49	1.280	427	28,0
AT	731	11:00:00	HB	n. g.	0,05	0,31	0,26	7,50	930	427	26,0
DE	581	11:10:00	FB	n. g.	0,28	0,96	0,68	6,96	2.679	691	-
DE	580	11:10:00	HB	n. g.	0,65	1,06	0,41	7,12	1.475	691	29,5
DE	579	11:10:00	INWI	n. g.	0,64	0,77	0,13	6,98	990	691	33,0
AT	651	11:15:00	INWI Hotelsauna	n. g.	0,49	0,63	0,14	7,55	900	560	29,5
AT	748	11:25:00	HB Baby	n. g.	0,37	0,53	0,16	7,41	1.470	445	33,8
AT	747	11:25:00	HB THERMAL	n. g.	0,28	0,53	0,25	7,64	3.105	445	35,5
AT	746	11:25:00	HB THERMAL klein	n. g.	0,44	0,73	0,29	7,61	3.200	445	34,0
AT	450	11:30:00	HB SOLE	n. g.	0,09	0,51	0,42	7,87	<b>HIGH</b>	<b>k. A.</b>	25,5
DE	459	11:30:00	FB Dach	n. g.	0,03	0,06	0,03	6,96	1.580	340	24,7
DE	458	11:30:00	HB	n. g.	0,53	0,82	0,29	7,16	1.205	340	26,0
DE	578	11:30:00	HB	n. g.	0,45	0,67	0,22	7,30	1.613	704	27,0
DE	577	11:30:00	INWI	n. g.	0,60	1,17	0,57	7,66	907	704	32,4
CH	736	11:30:00	FB	n. g.	0,04	0,26	0,22	7,34	554	267	29,0
CH	735	11:30:00	HB	n. g.	<b>LOW</b>	0,10	0,10	7,20	369	267	25,0
DE	985	11:30:00	HB	etwas gelblich	0,03	0,51	0,48	7,25	1.475	498	-
AT	960	11:45:00	FB THERMAL	n. g.	0,20	0,52	0,32	7,70	3.040	437	-
AT	963	11:45:00	HB Kinder	n. g.	0,16	0,48	0,32	7,36	2.240	437	-
AT	961	11:45:00	HB THERMAL groß	n. g.	0,17	0,48	0,31	7,75	3.050	437	-
AT	962	11:45:00	HB THERMAL klein	n. g.	0,27	0,61	0,34	7,69	3.040	437	-
DE	989	11:45:00	HB	n. g.	0,56	0,78	0,22	7,10	1.100	632	-
AT	498	11:55:00	INWI	n. g.	1,01	1,46	0,45	7,00	472	390	28,6
DE	453	12:00:00	FB	n. g.	0,13	0,33	0,20	6,85	322	463	24,2
DE	454	12:00:00	HB	n. g.	0,15	0,41	0,26	7,08	3.999	463	27,1
DE	455	12:00:00	INWI	n. g.	0,66	1,05	0,39	7,27	1.222	463	29,1
DE	1.061	12:00:00	FB	n. g.	0,25	0,43	0,18	7,32	2.362	101	-
DE	983	12:10:00	HB	n. g.	0,13	0,55	0,42	7,81	746	400	-
DE	652	12:30:00	HB	n. g.	0,15	0,39	0,24	<b>k. A.</b>	598	411	-
DE	1.009	12:30:00	FB	n. g.	0,13	0,26	0,13	7,36	2.532	237	-
AT	503	13:00:00	FB	n. g.	0,36	0,62	0,26	7,19	830	320	25,0
AT	504	13:00:00	INWI	n. g.	0,36	0,52	0,16	7,32	3.600	320	28,0
AT	502	13:00:00	INWI Sauna	n. g.	0,09	0,11	0,02	7,13	790	320	28,0
DE	613	13:00:00	FB	n. g.	0,47	0,62	0,15	7,57	1.710	1.080	20,0
DE	612	13:00:00	HB	n. g.	0,43	0,63	0,20	7,74	2.600	1.080	33,0
DE	1.002	13:00:00	HB	n. g.	1,06	1,28	0,22	7,55	2.136	324	-
DE	1.003	13:00:00	INWI	n. g.	0,90	1,13	0,23	7,61	2.319	324	-
DE	499	13:30:00	HB	n. g.	0,03	0,48	0,45	7,08	380	153	-
DE	500	13:30:00	HB	n. g.	0,18	0,65	0,47	7,08	380	153	-
DE	1.007	13:30:00	FB	n. g.	0,40	0,45	0,05	7,32	2.723	357	-
DE	980	13:50:00	HB	n. g.	0,11	0,58	0,47	7,10	753	389	-
AT	521	14:00:00	AUWI	n. g.	0,41	0,67	0,26	<b>HIGH</b>	2.030	422	24,0
AT	519	14:00:00	INWI	n. g.	0,64	1,20	0,56	<b>HIGH</b>	1.990	422	26,0
AT	520	14:00:00	INWI Sauna	n. g.	0,31	0,52	0,21	<b>HIGH</b>	2.030	422	26,0
AT	552	14:00:00	FB	n. g.	1,29	3,06	1,77	7,28	350	160	27,5
AT	551	14:00:00	HB	n. g.	0,42	0,96	0,54	7,21	1.810	160	28,0
AT	550	14:00:00	TB	n. g.	0,77	1,68	0,91	k. A.	715	160	23,0
AT	565	14:00:00	FB	n. g.	0,49	1,23	0,74	7,92	716	305	23,0
AT	564	14:00:00	HB THERMAL	n. g.	0,41	0,92	0,51	7,37	2.320	305	28,0
AT	547	14:15:00	AUWI	n. g.	0,62	1,36	0,74	7,15	790	304	27,0
AT	545	14:15:00	FB	n. g.	<b>LOW</b>	0,10	0,10	7,47	635	304	25,0
AT	546	14:15:00	HB	n. g.	0,34	0,72	0,38	7,46	880	304	24,0
DE	1.006	14:30:00	FB	n. g.	0,26	0,30	0,04	7,21	550	310	-
DE	992	14:30:00	HB	n. g.	0,62	0,76	0,14	7,12	3.999	711	-
DE	1.004	14:30:00	HB	n. g.	0,47	0,67	0,20	7,23	557	310	-
DE	1.005	14:30:00	INWI	n. g.	0,56	0,93	0,37	7,34	616	310	-
AT	745	14:40:00	HB Baby	n. g.	0,34	0,49	0,15	7,45	1.300	442	34,5
AT	744	14:40:00	HB THERMAL	n. g.	0,46	0,73	0,27	8,00	3.000	442	34,8
AT	743	14:40:00	HB THERMAL klein	n. g.	0,47	0,75	0,28	7,62	3.108	442	35,0
AT	530	14:45:00	FB Therme Sport	n. g.	0,91	1,56	0,65	7,66	1.100	350	26,7
AT	528	14:45:00	HB Therme	n. g.	0,50	0,95	0,45	7,52	1.100	350	29,6
AT	529	14:45:00	INWI Therme	n. g.	0,41	0,70	0,29	7,28	1.060	350	28,2
AT	507	15:00:00	FB	n. g.	0,53	0,97	0,44	7,35	980	330	25,0
AT	506	15:00:00	HB	n. g.	0,92	1,49	0,57	7,36	1.220	330	24,0
AT	505	15:00:00	INWI	n. g.	0,38	0,60	0,22	7,38	1.600	330	27,0
AT	555	15:00:00	HB drei	n. g.	0,29	0,75	0,46	7,22	665	250	23,0
AT	553	15:00:00	HB eins	n. g.	0,37	0,89	0,52	7,26	640	250	26,0

Land	L-Nr.	Zeit	Becken	Optik Wasser	Cl frei	Cl ges	Cl geb <=0,35	pH	LF max. 1,6 x TW	TW	T ist
AT	554	15:00:00	HB zwei rund	n. g.	1,44	2,96	1,52	7,35	2.250	250	27,0
DE	698	15:00:00	HB	n. g.	0,05	0,21	0,16	7,41	1.692	66	23,6
DE	699	15:00:00	NBT	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	8,04	152	66	22,4
DE	1.011	15:00:00	HB	n. g.	0,18	0,48	0,30	7,30	1.720	361	-
AT	509	15:30:00	AUWI	n. g.	0,67	1,20	0,53	7,46	1.500	330	22,0
AT	508	15:30:00	INWI	n. g.	0,59	1,11	0,52	7,47	340	330	24,0
AT	510	15:30:00	TB	n. g.	0,05	0,08	0,03	k. A.	225	330	20,0
AT	544	15:30:00	HB	n. g.	0,22	0,56	0,34	7,31	1.900	140	25,0
AT	543	15:30:00	INWI	n. g.	0,18	0,43	0,25	7,31	980	140	27,0
AT	549	15:30:00	AUWI	n. g.	0,14	0,63	0,49	7,81	1.290	750	27,5
AT	548	15:30:00	FB	n. g.	0,35	0,82	0,47	8,12	1.290	705	26,8
AT	559	15:30:00	FB	n. g.	0,07	0,62	0,55	7,81	510	148	26,5
AT	561	15:30:00	HB	n. g.	0,27	0,85	0,58	6,97	750	148	29,0
AT	560	15:30:00	TB innen	n. g.	1,94	3,84	1,90	k. A.	483	148	28,0
AT	726	15:30:00	HB drei	n. g.	0,26	0,60	0,34	6,89	553	236	29,0
AT	724	15:30:00	HB eins	n. g.	0,34	0,84	0,50	7,15	522	236	28,0
AT	725	15:30:00	HB zwei	n. g.	2,38	5,07	2,69	7,15	1.123	236	30,0
AT	531	15:45:00	HB Hotel	n. g.	0,56	0,90	0,34	7,31	920	303	28,2
DE	616	16:00:00	FB	n. g.	0,15	0,27	0,12	7,28	947	168	27,3
DE	615	16:00:00	HB	n. g.	0,27	0,46	0,19	7,29	690	168	27,0
DE	691	16:00:00	HB	n. g.	0,23	0,49	0,26	7,47	1.277	426	24,6
DE	707	16:00:00	AUWI	n. g.	1,28	2,66	1,38	8,04	1.344	360	28,1
DE	705	16:00:00	FB Sport	n. g.	1,05	2,17	1,12	7,43	1.583	360	23,7
DE	706	16:00:00	INWI	n. g.	0,44	0,94	0,50	7,78	1.372	360	27,5
AT	717	16:00:00	FB	n. g.	LOW	LOW	LOW	6,89	3.999	118	27,0
AT	716	16:00:00	HB	n. g.	0,40	0,96	0,56	7,61	206	118	25,5
AT	718	16:00:00	HB Kinder	n. g.	0,41	0,96	0,55	7,58	511	118	26,0
AT	720	16:00:00	FB klein	n. g.	0,07	0,20	0,13	6,90	530	178	25,0
AT	721	16:00:00	FB Panorama	n. g.	0,02	0,05	0,03	7,17	435	178	24,0
AT	719	16:00:00	INWI Sauna	n. g.	0,01	0,01	LOW	7,12	621	178	25,0
DE	695	16:30:00	FB	n. g.	0,49	1,09	0,60	7,47	1.255	513	27,8
DE	696	16:30:00	HB	n. g.	0,07	0,21	0,14	7,22	1.067	513	28,0
AT	877	16:30:00	HB	n. g.	0,28	0,68	0,40	6,90	346	211	29,6
AT	878	16:30:00	INWI Grotte	n. g.	0,08	0,44	0,36	7,31	331	211	30,8
DE	984	16:30:00	HB	n. g.	0,11	0,62	0,51	6,85	345	255	-
DE	1.026	16:30:00	HB	n. g.	0,31	1,05	0,74	7,12	980	595	-
AT	563	16:45:00	FB	n. g.	0,16	0,45	0,29	6,93	630	267	26,2
AT	562	16:45:00	HB alt	n. g.	0,47	1,15	0,68	7,49	350	267	25,7
AT	511	17:00:00	FB	n. g.	0,35	0,66	0,31	7,29	2.230	740	24,5
AT	535	17:00:00	INWI Sauna	n. g.	0,22	0,37	0,15	7,45	320	300	28,2
AT	556	17:00:00	FB	n. g.	0,50	1,09	0,59	7,17	2.260	250	24,0
AT	557	17:00:00	FB SOLE	n. g.	0,34	0,86	0,52	6,82	3.999	250	24,0
AT	558	17:00:00	INWI	n. g.	0,65	1,44	0,79	7,26	400	250	27,5
AT	570	17:00:00	FB	n. g.	0,39	0,91	0,52	7,39	996	340	24,7
AT	569	17:00:00	HB	n. g.	1,40	2,93	1,53	7,50	590	340	24,0
AT	668	17:00:00	FB	n. g.	1,22	3,44	2,22	8,01	3.975	510	25,2
AT	669	17:00:00	HB	n. g.	1,04	2,27	1,23	7,66	3.999	510	26,5
AT	672	17:00:00	FB	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,41	1.682	455	24,7
AT	673	17:00:00	FB THERMAL	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,60	2.280	455	24,6
AT	671	17:00:00	HB THERMAL	n. g.	0,15	0,47	0,32	7,52	2.244	455	24,6
DE	709	17:00:00	INWI Sauna	n. g.	0,55	1,20	0,65	7,68	1.318	360	26,7
DE	708	17:00:00	TB innen	n. g.	LOW	LOW	LOW	k. A.	364	360	22,0
AT	722	17:00:00	AUWI	n. g.	0,94	2,08	1,14	6,69	3.999	178	26,0
AT	723	17:00:00	HB Familie	n. g.	0,28	0,68	0,40	6,89	430	178	26,0
AT	727	17:00:00	FB	n. g.	0,28	0,76	0,48	7,07	539	236	27,0
AT	728	17:00:00	HB Kinder	n. g.	1,60	3,30	1,70	7,36	1.090	236	28,0
AT	729	17:00:00	INWI	n. g.	0,26	0,84	0,58	6,99	440	236	30,0
AT	880	17:00:00	AUWI	n. g.	0,32	1,11	0,79	6,92	344	170	30,7
AT	879	17:00:00	FB	n. g.	0,09	0,41	0,32	6,99	363	211	29,0
AT	832	17:00:00	FB	n. g.	0,10	0,42	0,32	6,66	762	340	26,9
AT	831	17:00:00	HB	n. g.	0,14	0,61	0,47	6,51	767	340	27,1
AT	850	17:00:00	FB	n. g.	0,20	0,49	0,29	7,26	711	270	25,2
AT	849	17:00:00	HB	n. g.	0,20	0,66	0,46	7,18	380	270	26,2
AT	910	17:00:00	FB	n. g.	0,05	0,09	0,04	6,73	904	314	28,9
AT	909	17:00:00	HB	n. g.	0,26	0,32	0,06	6,83	906	314	28,8
DE	986	17:03:00	HB	n. g.	0,13	0,51	0,38	7,62	822	478	-
AT	856	17:05:00	FB	n. g.	0,03	0,30	0,27	7,23	150	282	26,8
AT	857	17:05:00	HB	n. g.	LOW	0,08	0,08	7,47	478	282	27,3
AT	855	17:05:00	INWI	n. g.	0,22	0,74	0,52	7,31	593	282	28,4
DE	982	17:10:00	INWI	n. g.	0,21	0,70	0,49	6,66	547	420	-
AT	536	17:20:00	HB	n. g.	0,40	0,55	0,15	7,45	760	300	26,5
AT	664	17:30:00	FB Therme Kinder	n. g.	0,21	0,70	0,49	7,95	1.755	461	28,7
AT	663	17:30:00	FB Therme Sport	n. g.	0,19	0,57	0,38	8,10	1.459	461	25,7
AT	662	17:30:00	HB Therme	n. g.	0,17	0,59	0,42	7,93	2.470	461	25,8
AT	670	17:30:00	INWI	n. g.	0,03	0,41	0,38	8,03	1.906	510	29,4
DE	697	17:30:00	AUWI	n. g.	0,26	0,59	0,33	7,57	1.250	513	28,4
DE	704	17:30:00	FB	n. g.	0,03	0,24	0,21	7,13	1.203	539	24,7

Land	L-Nr.	Zeit	Becken	Optik Wasser	Cl frei	Cl ges	Cl geb <=0,35	pH	LF max. 1,6 x TW	TW	T ist
DE	703	17:30:00	HB	n. g.	0,11	0,31	0,20	7,31	840	539	25,2
AT	872	17:30:00	FB	n. g.	0,11	0,43	0,32	7,32	573	290	25,8
AT	871	17:30:00	HB	n. g.	0,02	0,38	0,36	7,36	273	290	26,3
AT	900	17:30:00	FB SOLE	n. g.	0,28	0,43	0,15	7,22	k. A.	k. A.	-
AT	901	17:30:00	HB	n. g.	0,03	0,84	0,81	6,81	614	337	28,9
AT	840	17:30:00	HB	n. g.	0,13	0,47	0,34	7,07	184	133	27,3
AT	839	17:30:00	INWI	n. g.	0,07	0,24	0,17	7,53	257	206	30,3
AT	851	17:30:00	AUWI SOLE	n. g.	0,02	0,16	0,14	7,18	k. A.	k. A.	-
AT	926	17:30:00	HB	n. g.	0,24	0,61	0,37	7,13	858	385	25,8
AT	927	17:30:00	INWI	n. g.	0,15	0,59	0,44	7,19	585	385	28,6
DE	1.020	17:30:00	FB	n. g.	0,14	0,26	0,12	7,21	632	274	-
DE	1.022	17:30:00	FB	n. g.	0,23	0,38	0,15	6,95	962	274	-
DE	1.021	17:30:00	HB	n. g.	0,44	0,49	0,05	7,15	3.159	274	-
DE	1.019	17:30:00	INWI	n. g.	0,45	0,57	0,12	6,99	690	274	-
DE	587	17:50:00	HB	n. g.	0,37	0,72	0,35	7,22	1.560	570	27,0
AT	873	17:50:00	INWI	n. g.	0,73	2,02	1,29	7,09	694	290	32,9
DE	981	17:50:00	HB	etwas gelblich	0,07	0,45	0,38	6,97	645	420	-
DE	988	17:50:00	HB	n. g.	0,44	0,69	0,25	7,09	1.168	224	-
AT	490	18:00:00	FB	n. g.	0,48	0,59	0,11	7,11	2.179	316	29,4
AT	573	18:00:00	FB THERMAL Vulcano	n. g.	0,48	1,15	0,67	7,81	3.400	440	30,5
AT	572	18:00:00	FB Wellen	n. g.	0,25	0,61	0,36	7,65	1.368	440	29,0
AT	571	18:00:00	HB THERMAL	n. g.	0,38	0,92	0,54	8,05	2.540	440	30,4
DE	611	18:00:00	FB THERMAL	n. g.	0,07	0,19	0,12	7,81	2.303	583	28,0
DE	610	18:00:00	HB SOLE	n. g.	0,42	0,79	0,37	7,31	3.999	583	27,3
DE	614	18:00:00	HB	n. g.	0,24	0,38	0,14	7,27	1.095	547	27,3
AT	656	18:00:00	FB	n. g.	0,47	1,08	0,61	7,78	2.667	435	28,2
AT	655	18:00:00	HB	n. g.	0,37	0,89	0,52	7,73	2.900	435	27,7
AT	657	18:00:00	INWI	n. g.	0,02	0,31	0,29	8,01	2.819	435	28,5
DE	683	18:00:00	FB	n. g.	0,13	0,33	0,20	7,42	1.084	736	24,0
DE	681	18:00:00	HB klein	n. g.	0,16	0,37	0,21	7,56	2.555	736	28,3
DE	682	18:00:00	INWI	n. g.	0,14	0,66	0,52	7,64	1.070	736	31,0
DE	687	18:00:00	FB	n. g.	0,27	0,63	0,36	7,20	1.915	681	26,0
DE	686	18:00:00	HB	n. g.	0,19	0,60	0,41	7,30	1.027	681	24,6
DE	701	18:00:00	HB groß	n. g.	0,16	0,40	0,24	7,56	881	189	27,3
DE	700	18:00:00	HB klein	n. g.	0,26	0,66	0,40	7,14	555	189	28,5
DE	712	18:00:00	FB	n. g.	0,16	0,35	0,19	7,41	712	260	24,9
DE	711	18:00:00	HB	n. g.	0,53	1,22	0,69	7,43	551	260	26,4
DE	710	18:00:00	HB Therapie	n. g.	0,33	0,80	0,47	7,42	544	260	25,5
AT	730	18:00:00	INWI neu	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,22	532	236	29,0
AT	749	18:00:00	HB	n. g.	0,23	0,28	0,05	7,57	HIGH	380	30,0
AT	757	18:00:00	HB	n. g.	0,13	0,37	0,24	7,11	400	178	-
AT	756	18:00:00	INWI	n. g.	0,02	0,30	0,28	7,05	295	178	30,0
AT	902	18:00:00	AUWI	n. g.	0,39	1,16	0,77	7,22	782	337	30,5
AT	835	18:00:00	AUWI	n. g.	0,08	0,37	0,29	7,08	659	365	27,5
AT	836	18:00:00	HB	n. g.	0,10	0,31	0,21	7,20	611	365	25,4
AT	842	18:00:00	FB Familie	n. g.	0,30	0,71	0,41	7,30	207	133	27,6
AT	841	18:00:00	HB Familie	n. g.	0,15	0,43	0,28	7,05	194	133	27,7
AT	928	18:00:00	FB	n. g.	0,09	0,40	0,31	7,23	1.694	385	28,5
AT	949	18:00:00	FB THERMAL	n. g.	0,22	0,49	0,27	7,71	3.100	440	32,0
AT	903	18:00:00	FB	n. g.	0,04	0,24	0,20	7,08	1.558	337	29,2
AT	491	18:05:00	HB	n. g.	0,21	0,42	0,21	7,05	1.695	316	28,1
DE	795	18:05:00	HB	n. g.	0,07	0,87	0,80	7,00	240	119	26,9
DE	796	18:05:00	TB außen	n. g.	0,17	0,36	0,19	k. A.	137	120	23,3
AT	861	18:10:00	AUWI	n. g.	0,33	0,67	0,34	7,39	975	349	32,1
AT	862	18:10:00	HB	n. g.	0,16	0,48	0,32	7,12	1.095	349	27,9
AT	630	18:15:00	FB Erwachsene	n. g.	0,19	0,38	0,19	6,81	1.020	850	30,5
AT	628	18:15:00	FB Kinder groß	n. g.	0,08	0,47	0,39	7,31	933	850	29,5
AT	629	18:15:00	HB Erwachsene	n. g.	0,23	0,51	0,28	7,26	825	850	29,5
AT	627	18:15:00	HB Kinder groß	n. g.	0,33	0,79	0,46	7,30	950	850	29,5
AT	932	18:15:00	FB	n. g.	0,23	0,46	0,23	6,80	1.146	281	26,9
AT	933	18:15:00	HB	n. g.	0,11	0,36	0,25	6,87	1.124	281	26,5
DE	776	18:17:00	HB	n. g.	0,02	0,20	0,18	6,98	1.032	349	28,5
DE	798	18:20:00	FB Dach	n. g.	0,23	0,46	0,23	7,21	319	122	21,6
AT	904	18:20:00	INWI	n. g.	0,36	1,08	0,72	7,16	575	337	31,4
AT	951	18:20:00	HB Kinder	n. g.	0,21	0,49	0,28	7,47	2.280	440	-
AT	950	18:20:00	HB THERMAL klein	n. g.	0,34	0,76	0,42	7,82	2.855	440	32,7
AT	472	18:30:00	HB	n. g.	0,13	0,62	0,49	LOW	565	54	25,9
AT	514	18:30:00	FB	n. g.	1,90	3,27	1,37	7,63	3.200	516	28,0
AT	513	18:30:00	HB	n. g.	1,29	2,36	1,07	7,67	3.999	516	30,0
AT	512	18:30:00	INWI	n. g.	0,90	1,64	0,74	8,00	1.800	516	26,0
AT	542	18:30:00	HB	n. g.	0,17	0,52	0,35	6,99	793	414	25,5
AT	541	18:30:00	INWI alt Sauna	n. g.	3,49	4,46	0,97	8,34	396	414	30,5
AT	665	18:30:00	FB Therme	n. g.	0,20	0,64	0,44	7,78	1.200	461	27,3
AT	667	18:30:00	HB Therme groß	n. g.	0,37	0,98	0,61	8,11	2.732	461	28,9
AT	666	18:30:00	HB Therme Sport	n. g.	0,06	0,50	0,44	7,88	1.585	461	29,2
AT	678	18:30:00	HB	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,59	1.377	875	25,9
DE	715	18:30:00	INWI	n. g.	0,88	1,87	0,99	7,35	626	260	29,8

Land	L-Nr.	Zeit	Becken	Optik Wasser	Cl frei	Cl ges	Cl geb <=0,35	pH	LF max. 1,6 x TW	TW	T ist
DE	714	18:30:00	INWI Sauna	n. g.	0,75	1,66	0,91	7,54	636	260	27,5
DE	713	18:30:00	TB	n. g.	LOW	LOW	LOW	k. A.	259	260	20,3
AT	750	18:30:00	FB	n. g.	0,33	0,43	0,10	7,36	564	380	34,0
AT	863	18:30:00	FB	n. g.	0,39	0,53	0,14	7,12	1.095	349	27,9
AT	864	18:30:00	FB SOLE	n. g.	0,41	0,93	0,52	7,32	k. A.	k. A.	-
AT	885	18:30:00	HB	n. g.	1,03	1,58	0,55	7,33	2.978	448	26,5
AT	895	18:30:00	FB	n. g.	0,05	0,29	0,24	7,15	2.436	151	29,2
AT	896	18:30:00	HB	n. g.	0,82	2,04	1,22	LOW	1.543	151	28,8
AT	820	18:30:00	FB	n. g.	0,31	0,50	0,19	7,38	891	160	27,4
AT	819	18:30:00	HB	n. g.	0,21	0,47	0,26	7,28	892	160	26,5
AT	843	18:30:00	FB SOLE	n. g.	0,19	0,45	0,26	LOW	k. A.	k. A.	-
DE	1.013	18:30:00	FB	n. g.	0,42	0,49	0,07	6,96	467	152	-
DE	987	18:30:00	HB	n. g.	0,17	0,44	0,27	6,99	1.402	433	-
DE	1.010	18:30:00	HB	n. g.	0,18	0,46	0,28	7,89	686	327	-
DE	1.015	18:30:00	HB alt	n. g.	0,60	0,74	0,14	7,10	1.450	152	-
DE	1.012	18:30:00	HB neu	n. g.	0,24	0,51	0,27	7,29	517	152	-
DE	1.014	18:30:00	INWI	n. g.	0,35	0,56	0,21	7,24	653	152	-
AT	473	18:35:00	INWI	n. g.	0,21	0,82	0,61	LOW	399	54	30,1
AT	476	18:35:00	INWI Sauna	n. g.	0,07	0,72	0,65	6,82	385	169	29,5
AT	493	18:35:00	HB	n. g.	0,41	0,59	0,18	7,40	373	294	26,5
AT	477	18:40:00	INWI Fenster	n. g.	0,18	0,66	0,48	7,09	809	169	29,9
AT	942	18:40:00	FB	n. g.	0,05	0,18	0,13	7,12	299	194	31,5
AT	943	18:40:00	HB	n. g.	0,14	0,40	0,26	7,20	365	194	29,5
AT	478	18:42:00	INWI Pool	n. g.	0,27	0,88	0,61	7,02	813	169	29,8
AT	479	18:45:00	HB	n. g.	0,17	0,40	0,23	7,07	837	169	28,2
AT	484	18:45:00	HB	n. g.	0,31	0,95	0,64	6,88	560	247	26,2
AT	488	18:45:00	HB	n. g.	0,62	1,91	1,29	7,08	1.170	789	27,0
AT	751	18:45:00	INWI SOLE	n. g.	LOW	0,14	0,14	7,15	566	380	31,0
AT	934	18:45:00	INWI	n. g.	0,31	1,08	0,77	7,22	477	281	30,6
AT	948	18:45:00	FB	n. g.	0,26	0,65	0,39	7,16	1.157	496	27,1
AT	947	18:45:00	HB Baby	n. g.	0,23	0,80	0,57	7,17	1.500	496	29,4
AT	464	18:50:00	HB	n. g.	0,10	0,32	0,22	6,69	915	219	26,8
AT	485	18:50:00	HB Kinder	n. g.	0,28	0,95	0,67	6,82	561	247	26,7
AT	489	18:50:00	HB	n. g.	0,09	0,56	0,47	6,90	1.413	262	27,1
AT	677	18:50:00	HB	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,48	1.688	432	29,3
DE	790	18:50:00	AUWI	n. g.	0,08	0,51	0,43	6,85	691	141	27,0
DE	789	18:50:00	HB	n. g.	0,14	0,50	0,36	6,96	148	141	26,2
DE	807	18:50:00	HB	n. g.	0,07	0,38	0,31	7,06	327	670	25,4
DE	808	18:50:00	INWI	n. g.	0,09	0,71	0,62	7,28	443	670	27,1
AT	865	18:50:00	FB Sauna	n. g.	0,22	0,59	0,37	7,39	523	349	26,9
AT	887	18:50:00	FB eins	n. g.	0,20	0,58	0,38	7,20	2.285	416	31,4
AT	888	18:50:00	FB zwei	n. g.	0,21	0,55	0,34	6,89	1.238	416	30,7
AT	821	18:50:00	HB SOLE	n. g.	0,28	0,47	0,19	7,22	k. A.	k. A.	-
AT	822	18:50:00	TB innen	n. g.	0,18	0,39	0,21	k. A.	491	160	24,0
AT	465	18:55:00	FB	n. g.	0,35	0,52	0,17	6,73	912	219	26,8
AT	468	18:55:00	HB	n. g.	0,35	0,71	0,36	6,84	597	197	29,5
AT	486	18:55:00	INWI	n. g.	0,36	0,96	0,60	7,00	559	372	30,1
AT	466	19:00:00	INWI	n. g.	0,41	0,79	0,38	6,88	330	219	29,4
AT	469	19:00:00	INWI	n. g.	0,46	1,24	0,78	6,83	431	197	26,9
AT	480	19:00:00	INWI	n. g.	0,74	1,74	1,00	6,77	808	129	29,7
AT	487	19:00:00	HB	n. g.	0,23	0,24	0,01	6,69	932	372	29,3
AT	539	19:00:00	HB	n. g.	0,82	1,02	0,20	7,24	1.753	399	27,3
AT	674	19:00:00	AUWI SOLE	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,96	3.999	455	24,7
AT	675	19:00:00	FB Sport	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	7,41	3.482	455	24,6
AT	676	19:00:00	TB innen	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	572	455	22,2
DE	679	19:00:00	HB	n. g.	0,34	0,93	0,59	7,29	2.282	761	28,0
DE	680	19:00:00	INWI	n. g.	0,93	2,14	1,21	7,62	1.986	761	28,6
DE	688	19:00:00	HB	n. g.	0,22	0,30	0,08	7,32	3.999	584	25,0
DE	689	19:00:00	HB Kinder	n. g.	0,23	0,43	0,20	7,60	3.999	584	26,0
DE	690	19:00:00	HB klein	n. g.	0,11	0,20	0,09	7,52	3.999	584	27,0
DE	702	19:00:00	HB	n. g.	0,19	0,43	0,24	7,15	577	350	27,4
DE	785	19:00:00	HB	n. g.	1,51	2,23	0,72	7,25	560	313	25,2
DE	786	19:00:00	INWI	n. g.	1,21	2,01	0,80	7,01	616	314	28,2
DE	804	19:00:00	FB THERMAL	n. g.	0,15	0,35	0,20	7,57	2.250	863	28,6
DE	803	19:00:00	HB	n. g.	0,11	0,36	0,25	7,36	2.602	863	29,8
AT	811	19:00:00	HB	n. g.	0,10	0,38	0,28	6,85	344	482	28,2
AT	812	19:00:00	INWI	n. g.	0,03	0,44	0,41	LOW	893	482	30,4
AT	897	19:00:00	INWI	n. g.	0,03	0,23	0,20	6,97	2.439	151	31,7
DE	913	19:00:00	HB	n. g.	0,22	0,57	0,35	7,18	1.229	209	26,6
DE	914	19:00:00	INWI	n. g.	0,24	0,72	0,48	7,13	320	209	27,9
AT	938	19:00:00	HB	n. g.	0,14	0,40	0,26	7,11	926	185	28,0
DE	998	19:00:00	FB Sauna	n. g.	0,12	0,23	0,11	7,19	3.999	67	-
DE	999	19:00:00	HB Sauna	n. g.	0,26	0,43	0,17	7,21	1.555	67	-
DE	996	19:00:00	INWI	n. g.	0,20	0,38	0,18	7,09	k. A.	k. A.	-
DE	997	19:00:00	TB	n. g.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	116	67	-
DE	778	19:01:00	HB	n. g.	0,46	0,67	0,21	7,54	292	150	24,9
AT	481	19:02:00	HB	n. g.	0,15	0,78	0,63	6,92	560	129	28,0

Land	L-Nr.	Zeit	Becken	Optik Wasser	Cl frei	Cl ges	Cl geb <=0,35	pH	LF max. 1,6 x TW	TW	T ist
DE	779	19:02:00	TB innen	n. g.	LOW	LOW	LOW	k. A.	148	151	19,5
AT	470	19:05:00	HB	n. g.	0,09	0,68	0,59	7,03	307	193	26,5
AT	482	19:05:00	FB	n. g.	0,87	1,00	0,13	7,17	2.689	129	28,7
DE	766	19:05:00	FB Sport	n. g.	0,52	0,81	0,29	7,16	1.871	334	23,6
DE	767	19:05:00	HB	n. g.	0,19	0,33	0,14	7,44	591	334	17,4
DE	769	19:05:00	INWI Sauna	n. g.	0,10	0,12	0,02	7,35	1.328	330	29,9
DE	768	19:05:00	TB innen	n. g.	LOW	0,01	0,01	k. A.	345	334	17,3
AT	467	19:10:00	HB	n. g.	0,35	0,67	0,32	6,93	678	186	26,4
AT	471	19:10:00	AUWI	n. g.	0,04	0,37	0,33	7,18	398	193	26,1
AT	492	19:10:00	HB	n. g.	0,56	0,70	0,14	7,23	738	243	27,6
DE	1.036	19:10:00	HB alt	n. g.	0,71	1,11	0,40	7,38	3.999	332	-
DE	1.037	19:10:00	INWI	n. g.	3,06	4,11	1,05	7,82	3.999	332	-
DE	797	19:15:00	INWI	n. g.	0,13	0,86	0,73	7,26	230	121	28,1
AT	890	19:15:00	FB Sport	n. g.	0,13	0,50	0,37	7,33	2.307	416	29,8
AT	889	19:15:00	HB THERMAL	n. g.	0,09	0,36	0,27	7,10	2.280	416	31,9
AT	919	19:15:00	FB	n. g.	0,06	0,57	0,51	7,23	2.324	349	27,3
AT	918	19:15:00	INWI	n. g.	0,28	1,00	0,72	7,09	2.410	349	32,3
DE	1.034	19:15:00	HB	n. g.	0,22	0,56	0,34	7,33	575	406	-
DE	1.046	19:15:00	HB	n. g.	0,28	0,81	0,53	k. A.	650	122	-
AT	631	19:20:00	AUWI Erwachsene	n. g.	0,35	0,63	0,28	7,02	1.022	850	31,5
AT	813	19:20:00	FB	n. g.	0,06	0,23	0,17	7,11	1.467	482	28,4
AT	814	19:20:00	FB SOLE	n. g.	0,04	0,24	0,20	7,46	k. A.	k. A.	-
AT	534	19:30:00	AUWI	n. g.	0,89	1,13	0,24	7,37	599	420	30,0
AT	533	19:30:00	FB	n. g.	0,61	0,67	0,06	7,30	941	420	27,1
AT	532	19:30:00	HB	n. g.	1,00	1,02	0,02	7,51	535	420	27,3
AT	891	19:30:00	FB SOLE	n. g.	0,09	0,50	0,41	7,19	k. A.	k. A.	-
AT	823	19:30:00	AUWI	n. g.	0,25	0,61	0,36	7,46	772	160	31,3
AT	824	19:30:00	INWI Familie	n. g.	0,18	0,45	0,27	7,39	777	160	34,0
DE	915	19:30:00	AUWI	n. g.	0,26	0,80	0,54	7,01	462	209	29,3
DE	1.047	19:30:00	FB SOLE	n. g.	0,05	0,15	0,10	7,18	3.999	340	-
AT	1.059	19:30:00	HB	n. g.	1,39	1,50	0,11	7,13	918	315	-
AT	1.051	19:30:00	INWI	n. g.	0,10	0,24	0,14	7,25	k. A.	k. A.	-
DE	1.040	19:35:00	HB neu	n. g.	0,15	0,30	0,15	6,61	1.470	250	-
AT	892	19:40:00	INWI	n. g.	0,10	0,55	0,45	7,29	2.398	416	32,1
DE	1.048	19:40:00	FB oben	n. g.	0,45	0,47	0,02	6,93	2.370	349	-
DE	1.041	19:40:00	HB alt	n. g.	0,23	0,37	0,14	6,75	800	250	-
AT	920	19:45:00	AUWI	n. g.	0,24	0,74	0,50	6,76	2.399	349	32,8
AT	921	19:45:00	TB außen	n. g.	0,05	0,47	0,42	k. A.	486	349	25,7
AT	1.054	19:45:00	HB Kinder	n. g.	0,26	0,66	0,40	7,09	465	371	-
AT	969	19:50:00	HB	n. g.	0,31	0,63	0,32	7,29	460	350	29,0
AT	968	19:50:00	INWI Sauna	n. g.	0,21	0,63	0,42	7,03	175	350	31,0
DE	1.044	19:50:00	FB	n. g.	0,35	0,43	0,08	7,07	1.989	461	-
AT	1.055	19:50:00	HB	n. g.	0,03	0,30	0,27	7,11	784	371	-
AT	737	20:00:00	FB	n. g.	0,36	0,48	0,12	7,27	2.110	265	27,8
AT	738	20:00:00	HB	n. g.	0,34	0,44	0,10	7,20	2.100	265	28,0
AT	739	20:00:00	INWI	n. g.	0,36	0,49	0,13	7,26	355	265	29,7
AT	944	20:00:00	HB	n. g.	0,12	0,38	0,26	7,16	341	194	31,5
DE	1.027	20:30:00	FB	n. g.	0,44	0,53	0,09	7,46	912	880	-
DE	781	20:31:00	HB	n. g.	0,15	0,42	0,27	6,58	473	171	23,2
DE	782	20:31:00	INWI	n. g.	LOW	0,50	0,50	7,05	497	171	27,7
DE	591	20:45:00	HB SOLE	n. g.	0,04	0,48	0,44	7,02	HIGH	760	26,0
AT	641	20:45:00	FB Therme Sport	n. g.	0,05	0,57	0,52	7,52	1.094	560	30,0
AT	642	20:45:00	HB Therme groß	n. g.	0,37	0,54	0,17	7,72	844	560	29,5
AT	640	20:45:00	INWI Sauna	n. g.	0,63	0,70	0,07	7,26	911	560	28,0
AT	639	20:45:00	TB außen	n. g.	0,45	0,49	0,04	k. A.	984	560	27,0
DE	584	20:55:00	FB	n. g.	0,43	0,59	0,16	7,27	1.816	402	27,0
DE	583	20:55:00	HB	n. g.	0,42	0,51	0,09	6,95	1.924	402	27,0
DE	582	20:55:00	INWI	n. g.	0,53	1,19	0,66	7,38	1.460	402	29,5
AT	758	21:00:00	INWI Hallenbad	n. g.	0,10	0,54	0,44	7,16	295	178	30,5
AT	734	21:30:00	FB	n. g.	0,97	2,10	1,13	7,88	1.182	595	25,0
AT	733	21:30:00	HB	n. g.	0,22	0,86	0,64	7,21	1.153	595	26,0
AT	632	22:00:00	FB Hotel	n. g.	0,35	0,58	0,23	7,36	909	850	30,5
AT	643	22:00:00	AUWI Therme groß	n. g.	0,61	0,70	0,09	7,92	1.086	560	29,5
AT	759	22:00:00	FB	n. g.	0,16	0,29	0,13	7,68	290	178	28,5
AT	645	22:30:00	AUWI Hotelsauna	n. g.	0,22	0,30	0,08	7,85	1.100	560	30,5
AT	646	22:30:00	HB Hotel	n. g.	0,33	0,40	0,07	7,46	950	560	29,0
AT	644	22:30:00	INWI Hotelsauna	n. g.	0,17	0,50	0,33	7,40	1.118	560	30,5
DE	1.028	22:30:00	FB THERMAL	n. g.	0,18	0,34	0,16	7,23	2900	847	-
DE	1.029	22:30:00	HB THERMAL	n. g.	0,33	0,77	0,44	7,42	2870	847	-
AT	1.032	22:30:00	HB THERMAL groß	n. g.	0,36	0,51	0,15	7,60	2000	450	-
AT	952	22:40:00	FB THERMAL	n. g.	0,12	0,42	0,30	7,72	3.310	440	-
AT	954	22:40:00	HB Kinder	n. g.	0,25	0,54	0,29	7,40	2.450	440	-
AT	953	22:40:00	HB THERMAL	n. g.	0,11	0,36	0,25	7,78	3.300	440	-
AT	955	22:40:00	HB THERMAL klein	n. g.	0,43	0,80	0,37	7,85	3.000	440	-
AT	760	23:00:00	INWI Sauna	n. g.	0,02	0,36	0,34	7,35	735	178	30,0